

Łódź, dnia 02 czerwca 2017 r.

EC1 / 951 / 2017

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**Numer postępowania: 319/DINW/PN/2017**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Zaprojektowanie i przebudowę, aranżację wraz z wyposażeniem wskazanych pomieszczeń w budynku S2 i N wchodzących w skład EC1 Wschód” realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj – Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3”**

**W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

**Pytanie 1)** W związku z wyceną robót wymagających nawiązania do istniejących standardów obiektu, oraz wymaganych w niektórych przypadkach opinii konstruktorów wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

**Pytanie 2)** Czy z uwagi na zabytkowy charakter obiektu jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania 1 i 2.

**Odpowiedź:** Według wiedzy Zamawiającego zakres opisany w zadaniach 1 i 2 nie wymaga pozwolenia na budowę.

**Pytanie 3)** Dot. Zad. 2 (podzadanie 1). Prosimy o informacje na temat montażu klimatyzatorów na potrzeby IT w pomieszczeniach zaplecza technicznego na poziomie -1. Jaką moc chłodniczą należy przyjąć do wyceny? Czy należy uwzględnić jeden klimatyzator czy dwa działające naprzemiennie- tak jak montuje się w pomieszczeniach serwerowi.

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje montaż jednego klimatyzatora typu split/multisplit o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 1 kW z sterownikiem ściennym z opcją wpięcia do systemu BMS.

**Pytanie 4)** Dot. Zad. 3 (podzadanie 1). Jakiej odporności ogniowej ma być roleta zamykająca szatnie i strefę pożarową SP25?

**Odpowiedź:** Zgodnie z § 232 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.jedn. Dz.U. 2015 poz. 1422) dla budynku o klasie odporności pożarowej "B", w którym wymaganą klasą odporności ogniowej dla elementów oddzielenia pożarowego, w przypadku opisanym w zadaniu, tj. ścian, jest klasa REI120, wymaganą klasą odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych jest EI 60 - zgodnie z tabelą.

*Z upoważnienia*  
*Dyrektora*

Joanna Zielińska-Krawiec

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI  
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź  
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3  
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55  
f: 42 233 50 58

REGON: 100522238  
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl  
biuro@ec1lodz.pl