
Uwagi:
1. W przypadku płyty w projekcie pojawia się nazwa produktu (lub producenta) oznacza to odniesienie do parametrów zapewnianych przez ten produkt (lub niezależnie oferowanie przez tego producenta) oraz, że płyty technicznie odpowiadają produktowi referencyjnemu (lub producentowi).
Dopuszczalne odstępstwa: Wykonawca musi sprawdzić wszystkie wymiary, porównać, poinstalacji sprzętu, technicznie oraz znaki bezpieczeństwa i musi być stosowane zgodnie z wytycznymi ich producentów.
2. Wymiarki gromadzeniowe opracowania na podstawie „Dokumentacji badań geotechnicznych dla projektu: Instalacja) kotły ECO (Zachód (ECO Południowy-Wschód".
3. Szczegółowy opis, obliczenia i rysunki dot. rozwiązań konstrukcyjnych zawiera opracowanie: Tom 5 Część 2.1_K_2.1_M_2.2_P.
4. Ciężar konstrukcje oznaczone są zgodnie z projektami konstrukcji
5. Szczegółowy opis, obliczenia i rysunki dot. instalacji wodno-kanalizacyjnych zawiera opracowanie: Tom 5 Część 2.1_K_2.1_M_2.2_P.
6. Szczegółowy opis, obliczenia i rysunki dot. instalacji c.o., wentylacji, klimatyzacji oraz odprowadzenia zawiera opracowanie: Tom 5 Część 2.1_K_2.1_M_2.2_P.
7. Szczegółowy opis, obliczenia i rysunki dot. instalacji c.o., wentylacji, klimatyzacji oraz odprowadzenia zawiera opracowanie: Tom 5 Część 2_KPAZC – Instalacja c.o., c.t., wod. Część 4.2_KPM – Instalacje wentylacji, klimatyzacji.
8. Szczegółowy opis, obliczenia i rysunki dot. instalacji elektrycznych zawiera opracowanie: Tom 5 Część 2_KPAZC – Instalacja elektryczna.
9. Szczegółowy opis, obliczenia i rysunki dot. instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) oraz instalacji telekrzyżowych znajdują się w opracowaniu – Tom 5 Część 6_KPAZC – 1,2,3,4,5,6,7
10. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wind znajdują się w opisie technicznym projektu architektury.
11. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wind znajdują się w opisie technicznym projektu architektury.
12. Szczegółowy dotyczące wykończenia wnętrz znajdują się w opisie technicznym projektu architektury.
13. Katalogową suflitów podwieszonych z płyt gipsowo - kartonowych, wykonanych w systemie firmy Knauf lub równoważnym, należy przyjąć wykonanie suflitu w najnowszym suflicie - Sygnalizacja pożaru emulsyjną, akrylową, do wnętrz, odporną na zmywanie, strukturalną, z wyrównaniem kwarcowym z grubo strukturze (0,2mm), w kolorze szarym mleczym – RAL 7047 (lub równoważnym wg innej palety barw, zatwierdzonym przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego).
14. Szczegółowy dotyczące wykończenia elewacji znajdują się w opisie technicznym projektu architektury.
15. Obróbki blacharskie:
- attyki z innych drobnych elementów wykonywanych ślusarsko – z blachy talerzowo-cynkowej o grubości 0,7 mm, ogólnoprzemysł, elementy płaskie, w naturalnym kolorze materiału.
- rynny dachowe:
- w kolorze) oraz w pomysłowo) obróbki z blachy stalowej ocynk, dobezpieczone antykorozyjnym tailerem do metalu, bezbarwnym, satynowym, półmatowym, lakierowanym.
- w miejscowych wykończenia płytkami gresowymi – o wymiarze 15x15x8cm, szlifowanych, z połyskiem, w kolorze morskich (RAL 5020 lub równoważnym wg innej palety barw, zatwierdzonym przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego).
- parapety zewnętrzne - obróbki blacharskie w kolorze stuletni oksydowy „połysk" (lub równoważnym wg innej palety barw, zatwierdzonym przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego).
16. Szczegółowy dotyczące stref oraz wyposażenia, kolorystyki, wykończenia wnętrz znajdują się w opisie technicznym projektu architektury.
17. Wymiary otworów drzwiowych w ścianach należy skorrtrolnować z wymaganiami producentów drzwi.
18. Ściany działowe grubości 6 lub 12 cm, z pustaków ceramicznych pustych wypełnionych wełną mineralną, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 (lub równoważnej zaprawie cementowo-wapiennej klasy M7.
19. przewody wentylacji mechanicznej należy przewodzić przyznajmniej 5cm od przejścia przewodu przez ścianę przeciwpożarową.
21. wykończenie ścian i powierzchni kotłowni, pomieszczeń i magazynowej na:
- odtworzone powierzchnie tekstrycznie oraz odtworzone tekstrycznie cokoły – wg. opisu technicznego projektu wykonawczego architektury oraz rysunków
- ściany – wykończenie ścian w pomieszczeniach kotłowni, magazynowej oraz w pozostałe tekstrycznie, do wysokości ok. 2,5 m, tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, z wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, z wykończeniem farbą emulsyjną, akrylową, do wnętrz, odporną na zmywanie, strukturalną, z wyrównaniem kwarcowym z grubo strukturze (0,2mm), w kolorze szarym mleczym – RAL 7047 (lub równoważnym wg innej palety barw, zatwierdzonym przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego).
- w pomieszczeniach technicznych – wykończenie ścian