
RZUT II PIĘTRA
(poziom +7,5)
BUDYNEK EC1 ZACHÓD - MASZYNOWANIA
Oznaczenia:
1. KP - klapa przeciwpożarowa 120 min
2. Tp - termostat pomieszczeniowy z szafy sterowniczej (z centrali wentylacyjnej)
3. ⊗ - wentylator kanałowy
4. ⊗ - wentylator ścienny - montować pod sufitem w odległości 10cm do górnej krawędzi wentylatora
5. ob.ppoż - obudowa ppoż EI120min, gr. 50mm
6. N25(+0,87) - rzędna dna kanału wentylacyjnego liczona bez izolacji
7. Kratki transferowe w drzwiach wg. opracowania architektury
Wykaz zmian 15.05.2012: (pomieszczenia i zmiany trybu/ych kanałów wentylacyjnych oraz dodatkowe/e do architektury
W WARUNKACH TECHNICZNYCH NR 2 O.O. Pracownia Projektowa ul. Zduńskiego 10, 90-754 Łódź, s. 042/30 31 31,
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI „FRONTON" SP. Z O.O. ul. Narutowicza 62/1, 91 - 436 ŁÓDŹ, tel./fax: 042/ 632 27 00, mobile: 501 089 461,
PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI EC1 I JEJ ADAPTACJI
NA CELE KULTURALNO ARTYSTYCZNE W ŁODZI PRZY UL.TARGOWEJ 1/3
INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
RZUT POZIOMU +7,5
1:100
5.0
REWIZJA nr 1
15.05.2012