

Łódź, dnia 17.11.2017 r.

EC1/ 2154 /2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Numer postępowania: 736/DINW/PN/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Dostosowanie przestrzeni Laboratoriów pod nową aranżację”

**MODYFIKACJA SIWZ ORAZ
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW**

Zamawiający – „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, **dokonyuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** – dalej SIWZ, w postępowaniu prowadzonym pn.: „Dostosowanie przestrzeni Laboratoriów pod nową aranżację”.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.11.2017r. do godz. 12:00. Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.11.2017r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017r. do godz. 12:10.

Jednocześnie, działając na mocy art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego prosimy o podanie parametrów dygestoriów wraz z wytycznymi dotyczącymi wentylacji wyciągowej – brak opisów w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: W odpowiedzi na przedstawione pytanie Zamawiający wyjaśnia, że planowana przybliżona lokalizacja dygestoriów została zaznaczona na pomarańczowo na załączonym rysunku poglądowym. Wentylatory powinny zapewnić wydajność nie mniejszą niż 650 m³/h na wyjściu z dygestorium. Wentylatory powinny znajdować się w osi dygestoriów lub możliwie blisko niej i umożliwić ich podłączenie za pomocą elastycznego przewodu wentylacyjnego o Ø200 mm. Należy uwzględnić fakt, że strop pomieszczeń, w których będą znajdowały się dygestoria, znajduje się na wysokości ok. 740 cm (w najwyższym punkcie) od powierzchni posadzki. Wysokość dygestorium to ok. 230 cm. Sterowanie prędkością wentylatorów powinno być realizowane za pomocą sygnału analogowego 0-10 V (sterownik dający taki sygnał będzie częścią dygestorium).

Monika Zielińska-Kwiecień
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych



„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁODZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź

t: 42 233 50 55
f: 42 233 50 58

REGON: 100622238
NIP: 725 197 27 44

www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl

Błażej Moder
Dyrektor