



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności REI 120
- Ściana w klasie odporności REI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 30
- HP 25 + Gaśnica
- Zawór hydrantowy ZH52
- Dźwig dla straży pożarnej
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
- SP — Numer strefy pożarowej
- 11–Y/Z — Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Klapa oddym.sterowanie
- Przewidywana ilość osób na kondygnacji
- ZL III — Kategoria zagrożenia ludzi
- PM — Kategoria produkcyjno-magazynowa (techniczna)
- Brak pomieszczeń na pobyt ludzi

Uwagi:
1. Główna konstrukcja nośna w klasie odporności ogniowej R 120.
2. Strop w klasie odporności ogniowej R 120.

WYKONAWCA: DAAL Zespół Rzeczoznawców Sp. z o. o. 90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok.1	
OPRACOWANIE: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespołu budynków Centrum Sztuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód Łódź ul. Targowa 1/3	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Aleksander Migut RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH	NR UPRAWNIEŃ: 439/2001 — PODPIS:
TYTUŁ RYS.: Budynek N - Rzut 5 piętra	DATA: KWIECIEŃ 2015 — SKALA: 1:200 — NR RYS.: N-8