

















LEGENDA:

	Ściana w klasie odporności REI 120
	Ściana w klasie odporności REI 60
	Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniwowej EI 60
	Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniwowej EI 30
	HP 25 + Gaśnica
	Kierunek ewakuacji
	Oprawa ewakuacyjna
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
	Oprawa ewakuacyjna
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
	Wyjście ewakuacyjne
	Numer strefy pożarowej
	Przewidywana ilość osób w pomieszczeniu
	Kategoria zagrożenia ludzi
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Centralna oddymiania

Razem przewidziana ilość osób na kondygnacji ok. **55 (dla wykorzystywanej obecnie powierzchni ok. 450 m²)**. Obecnie część restauracyjna nie jest wykorzystywana



DAAL
DATA ANALYTICS & LOGISTICS