



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności REI 120
- Ściana w klasie odporności REI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 30
- Kurtyna przeciwpożarowa
- Kurtyna dymowa
- HP 25 + Gaśnica
- Zawór hydrantowy ZH52
- Dźwig dla straży pożarnej
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Drzwi ewakuacyjne
- Kierunek drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
- SP — Numer strefy pożarowej
- 11 Y/Z — Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Klapa oddym.sterowanie
- Przewidywana ilość osób na kondygnacji
- ZL III — Kategoria zagrożenia ludzi

Razem przewidywana ilość osób na kondygnacji 1200

Uwagi:
1. Główna konstrukcja nośna w klasie odporności ogniowej R 120.
2. Strop w klasie odporności ogniowej R 120.

WYKONAWCA: DAAL Zespół Rzeczoznawców Sp. z o. o. 90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok.1				
OPRACOWANIE: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespołu budynków Centrum Sztuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód Łódź ul. Targowa 1/3				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Aleksander Migut RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH	NR UPRAWNIEŃ: 439/2001	PODPIS:		
TYTUŁ RYS: Budynek N - Rzut parteru		DATA: MAJ 2017	SKALA: 1:200	NR RYS: N-3