



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności REI 120
- Ściana w klasie odporności REI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 30
- HP 25 + Gaśnica
- Zawór hydrantowy ZH52
- Dźwig dla straży pożarnej
- Drzwi wyposażone w samozamykacz
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
- SP 11–Y/Z — Numer strefy pożarowej
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Klapa oddym.sterowanie
- Przewidywana ilość osób na kondygnacji
- ZL III — Kategoria zagrożenia ludzi

Razem przewidywana ilość osób na kondygnacji 224

Uwagi:
1. Główna konstrukcja nośna w klasie odporności ogniowej R 120.
2. Strop w klasie odporności ogniowej R 120.

WYKONAWCA:

DAAL Zespół Rzeczoznawców Sp. z o. o.
90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok.1

OPRACOWANIE:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POZAROWEGO
Zespołu budynków Centrum Sztuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód
Łódź ul. Targowa 1/3

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Aleksander Migut RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH	439/2001	

TYTUŁ RYS.	DATA:	SKALA:	NR RYS.
Budynek N - Rzut 4 piętra	KWIECIEŃ 2015	1:200	N-7