



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności REI 120
- Ściana w klasie odporności REI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 30
- HP 25 + Gaśnica
- Kierunek ewakuacji
- Oprawa ewakuacyjna Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Oprawa ewakuacyjna Drzwi ewakuacyjne
- Oprawa ewakuacyjna Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
- Wyjście ewakuacyjne
- SP — Numer strefy pożarowej
- Przewidywana ilość osób w pomieszczeniu
- ZL I — Kategoria zagrożenia ludzi
- II-Y/Z — Ręczny ostrzegacz pożarowy
- 013 — Centralka oddymiania

Razem przewidywana ilość osób na kondygnacji ok. 50

Kondygnacja	Część	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wskaźniki metryczne: Powierzchnia (m2)	Wskaźniki metryczne: Wysokość (m) netto	Wykończenie: PODŁOGI	Wykończenie: SUFITY	stan wykończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 piętro	Część S1	1.S1.1a	Klatka schodowa 1	18,87	3,45 3,32	płytki gresowe	g-k, tynk+malow	pod klucz
		1.S1.1b	Istn. szyb windowy	4,53		nie dotyczy	nie dotyczy	pod klucz
		1.S1.2a	Toalety damskie	6,85	2,50	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		1.S1.2b	Toalety męskie	7,81	2,50	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		1.S1.3	Apartament-zazienka	4,99	2,70	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		1.S1.4a	Apartament-aneks kuchenny	12,50	2,70,07	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		1.S1.4b	Apartament-komunikacja	11,90	2,70	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		1.S1.5a	Apartament-wypoczynek	39,85	2,70/0,0/2,50	wykładzina dywan.	g-k	pod klucz
		1.S1.5b	Apartament-schody	3,30		stalowe/ blacha ryflowana	tynk+malow	pod klucz
		1.S1.7a	Korytarz	43,86	2,50	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		1.S1.7b	Aneks kuchenny-personel	4,59	2,50	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		1.S1.8	Archiwum 1 (max. obciążenie użytkowe posadzki 200kg/m2)	13,67	2,50	wykładzina dywan.	g-k	pod klucz
		1.S1.9	Archiwum 2 (max. obciążenie użytkowe posadzki 200kg/m2)	13,63	2,50	wykładzina dywan.	g-k	pod klucz
		1.S1.10	Biuro	34,53	2,7 3,32	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.11	Biuro	22,13	2,7 3,32	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.12	Biuro	23,50	2,7 3,32	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.13a	Sekretariat	11,38	3,0 3,45	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.13b	Komunikacja	53,37	3,0/2,60 3,45,3,32	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.13c	Winda osobowa S1D3	1,98	2,10			pod klucz
		1.S1.13d	Winda osobowa S1D2	1,54	2,10			pod klucz
		1.S1.13e	Klatka schodowa 2	20,82	3,0 3,45	płytki gresowe	g-k, tynk+malow	pod klucz
		1.S1.14	Prezes	20,84	2,7 3,21	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.15	Pomieszczenie biurowe	35,74	3,00/2,80 3,21	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.16	Dyrektor	22,00	2,7 3,21	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.17	Poczekalnia	34,28	2,8 3,45	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.18	Pomieszczenie gospodarcze	3,68	3,45	płytki gresowe	tynk+malow	pod klucz
		1.S1.19	Punkt dystrybucyjny sieci LAN	4,50	3,45	wykładzina dywan. elektrostatyczna	tynk+malow	pod klucz
		1.S1.20	Biuro	33,05	2,7 3,32	wykładzina dywan.	g-k, obudowa g-k	pod klucz
		1.S1.21	Pomieszczenie porządkowe	2,18	3,45	płytki gresowe	tynk+malow	pod klucz
		1.S1.22	Komin/schody	9,79		lastra stalowa ocynkowana	nie dotyczy	pod klucz
		SUMA		521,67				

WYKONAWCA:

DAAL Zespół Rzeczoznawców Sp. z o. o.
90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok.1

OPRACOWANIE:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Zespołu budynków Centrum Sztuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód
Łódź ul. Targowa 1/3

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Aleksander Migut RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH	439/2001	

TYTUŁ RYS:	DATA:	SKALA:	NR RYS:
Budynek S1 - Rzut piętra	MAJ 2017	1:200	S1-3