



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności REI 120
- Ściana w klasie odporności REI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 60
- Drzwi/przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 30
- HP 25 + Gaśnica
- Kierunek ewakuacji
- Oprawa ewakuacyjna Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Oprawa ewakuacyjna Drzwi ewakuacyjne
- Wyjście ewakuacyjne
- SP — Numer strefy pożarowej
- Przewidywana ilość osób w pomieszczeniu
- ZL I — Kategoria zagrożenia ludzi
- 1-Y/Z — Ręczny ostrzegacz pożarowy
- CSP — Centralka sygnalizacji pożaru
- 0I3 — Centralka oddymiania

Razem przewidywana ilość osób na kondygnacji max.100 (dla wykorzystywanej obecnie powierzchni 50osób)
Obecnie przestrzeń PUBu nie wykorzystywana

Kondygnacja	Część	Nr pom	Nazwa pom ieszczenia	Wskaźniki metryczne: Powierzchnia (m 2)	Wskaźniki metryczne: Wysokość (m) netto	Wykończenie: PODŁOGI	Wykończenie: SUFITY	stan wykończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
parter	Część S1	0.S1.1a	Klatka schodowa 1	10,92	2,70		g-k	
		0.S1.1b	Izbn. szyb windowy	4,53		nie dotyczy	nie dotyczy	pod klucz
		0.S1.2a	Toaleta dam ska	7,72	2,50	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.2b	Toaleta męska	7,81	2,50	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.3a	Przedsionek	2,65	3,02	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.3b	Korytarz	15,57	2,70	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.3c	Korytarz	7,78	2,95	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.4	Apartam ent-łazienka	6,28	2,50	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.5a	Apartam ent-wypoczynek	23,90	2,7/3,0	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.5b	Apartam ent-aneks kuchenny	11,59	2,70	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.5c	Apartam ent-sc hody	3,59	2,70	płytki gresowe stalowe/ blacha ryflowana	g-k	pod klucz
		0.S1.6	Kom in/sc hody	9,79		kratа stalowa oc ynkowana	nie dotyczy	pod klucz
		0.S1.7a	Pom ieszczenie oc hrony 1	9,87	2,50/2,65	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.7b	Pom ieszczenie oc hrony 1 - sc hody	3,65		płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.8	Pom ieszczenie oc hrony 2	13,76	2,50/2,65	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.9	Biuro	19,93	2,7 3,34	wykładzina dywan.	g-k obudowa g-k	pod klucz
		0.S1.10	Biuro	34,46	2,70 3,34	wykładzina dywan.	g-k obudowa g-k	pod klucz
		0.S1.11a	Poczekalnia	18,03	3,34	wykładzina dywan.	obudowa g-k	pod klucz
		0.S1.11b	Winda osobowa S1O3	1,98	2,10			pod klucz
		0.S1.12	Sekretariat	8,41	3,34	wykładzina dywan.	obudowa g-k	pod klucz
		0.S1.13	Przedsionek	5,39	3,34	płytki gresowe	obudowa g-k	pod klucz
		0.S1.14a	Pub	165,20	3,0 3,36, 3,26	płytki gresowe	g-k obudowa g-k	stan deweloperski
		0.S1.14b	Klatka schodowa 2	10,12		płytki gresowe	tynk+m alow	pod klucz
		0.S1.14c	Winda osobowa S1O2	1,54	2,10			pod klucz
		0.S1.15a	Wydawalnia z barem	25,42	2,7 3,36	płytki gresowe	g-k obudowa g-k	stan deweloperski
		0.S1.15b	Winda kuchenna S1D4b	0,67	0,80			pod klucz
		0.S1.16a	Zwrot naczyń	14,93	3,34	płytki gresowe	obudowa g-k	stan deweloperski
		0.S1.16b	Winda kuchenna S1D4a	0,67	0,80			pod klucz
		0.S1.17	Szatnia pubu	9,62	2,50	płytki gresowe	g-k	stan deweloperski
		0.S1.18	Magazyn	9,71	3,50	płytki gresowe	tynk+m alow	stan deweloperski
		0.S1.19	Biuro	14,26	2,7 3,34	wykładzina dywan.	g-k obudowa g-k	pod klucz
		0.S1.20a	Korytarz	39,29	2,5/2,4	płytki gresowe	g-k	pod klucz
		0.S1.20b	Pom. rozdzielni NN	4,36	3,50	betonowa	tynk+m alow	pod klucz
		0.S1.21	Pom ieszczenie porządkowe	2,40	3,50	płytki gresowe	tynk+m alow	pod klucz
		SUM A		526,10				

WYKONAWCA:

DAAL Zespół Rzeczoznawców Sp. z o. o.
90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok.1

OPRACOWANIE:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Zespołu budynków Centrum Sztuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód
Łódź ul. Targowa 1/3

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Aleksander Migut RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH	439/2001	

TYTUŁ RYS.	DATA:	SKALA:	NR RYS.
Budynek S1- Rzut parteru	MAJ 2017	1:150	S1-2