























LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | Sciana w klasie odporności IEI 120 |
|  | Sciana w klasie odporności IEI 60 |
|  | Drzwi przepiękające w klasie odporności ogniwowej EI 60 |
|  | Drzwi przepiękające w klasie odporności ogniwowej EI 30 |
|  | Dawaj dla strazy pożarnej |
|  | HP 25 + Gasnicza |
|  | Zawór hydrantowy ZH52 |
|  | Kierunek ewakuacji |
|  | Wyjście ewakuacyjne |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej |
|  | Drzwi ewakuacyjne |
|  | Kierunek drogi ewakuacyjnej |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół |
|  | Numer strefy pożarowej |
|  | Recepcja ostrzegacz pożarowy |
|  | Centralika oddymiania |
|  | Przewidywana ilość osób na kondygnacji |
|  | ZL III Kategoria zagrożenia ludzi |
|  | Razem przewidywana ilość osób na kondygnacji |
|  | 423 |

Uwagi:

1. Główna konstrukcja nośna w klasie odporności ogniowej R 120.
2. Strop w klasie odporności ogniowej R 120.

WYKONAWCA DAŁ Zespół Rzeczoznawców Sp. z o. o. 90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok.1			
PRACOWNICZKA INSTALACJA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO Zespołu budynków Centrum Szuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód Łódź ul. Targowa 1/3			
WYKONAWCA mgr inż. Aleksander Młynut RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWYCH	WYKONAWCA 439.2001	WYKONAWCA DAŁ	WYKONAWCA MAJ 2017
WYKONAWCA Budynki N - Rzut 2 piętra	WYKONAWCA 1.200	WYKONAWCA N-5	WYKONAWCA 1.200