słup w konstrukcji kratowej 30x40

Słup żelbetowy Ø 60 cm

Słup żelbetowy Ø 60 cm

Słup żelbetowy Ø 60 cm

istniejące rozłączniki podwieszone do łącznika

słup w konstrukcji kratowej 30x40

RS Ø 140 (świadek)

+0,18

+0,57

W1a 426 568

I 100

+0,59=218,37
hpom=6,55m

0.4 | ekspozycja
49,7 m² | kraty wema /samopoziomująca żółta
posadzka dekoracyjna

0.1 | skansen
27,9 m² | samopoziomująca żółta
posadzka dekoracyjna

zamontowac trzymacz

słup z profili stalowych 60x60x4mm pod pomostem galerii

+1,49=219,26
hpom=5,78m

+1,49=219,26
hpom=5,65m

drzwi dymoszczelne

2x [ 240

Ścianka przeszklona w systemie aluminiowym witrynowym

istniejące pustaki wymienić na pustaki o odporności EI 60

zamontowac trzymacz

0,00=217,77

+1,49=219,26
hpom=18,77m

+1,49=219,26
hpom=7,44m

+1,49=219,26
hpom=2,89m

w1r
Q = 900 kg
A = 2,2 qm

0.5 | moduł wysokiego napięcia prezentacja
20,5 m² | samopoziomująca żółta
posadzka dekoracyjna

0.2 | hall
26,6 m² | samopoziomująca żółta
posadzka dekoracyjna

szklana ściana MB-45 Standard

2x [ 240

drzwi dymoszczelne

6x16,8x30

+2,49=220,26
hpom=4,83m

+1,49=219,26

+1,49=219,26
hpom=5,65m

słupy z profili stalowych C1' 60x60x4mm pod pomostem galerii

zamontowac trzymacz

I 100

5x17,2x30

zbiornik na wodę deszczową -transformator

+0,63
hpom=6,51m

0.3 | skansen
23,9 m² | samopoziomująca żółta
posadzka dekoracyjna

0.6 | ekspozycja transformatory rezerwowe 110/15 kV
49,7 m² | kraty wema/ samopoziomująca żółta
posadzka dekoracyjna

pion gazowy Ø 25

RS Ø 140

±0,00

±0,00

Zbiornik wyrównawczy systemu retencji wód opadowych o objętości roboczej 6m wyposażony w:
-zawór pływakowy DN 50 do automatycznego napeł.zbiornika
-zawór odcinający, zapasowy, DN 50 do ręcznego napeł. zbiornika
-zawór spustowy z pływakiemdo napeł. zbiornika
-otwór/spust odwadniający zbiornik Ø 50mm zakończony zaworem
-otwór wentylacyjny Ø 100mm
-sygnalizator poziomu wody,przelew dn 100mm odprowadzający nadmiar wody do kan.
- właz rewizyjny zamykany
-drabinkę aluminiową do włazu

**PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ DO REWITALIZACJI EC1 I JEJ ADAPTACJI NA CELE KULTURALNO ARTYSTYCZNE W ŁODZI PRZY UL.TARGOWEJ 1/3**


WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM:
MIROSŁAW WIŚNIEWSKI - URBANISTYKA I ARCHITEKTURA SP. Z O.O. Pracownia Projektowa - ul. Żeromskiego 10, 90-710 Łódź, t.: 042-630 31 21, f.: 042-630 32 82
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI „FRONTON" SP. Z O.O. ul. Nastrojowa 42/11, 91 - 496 Łódź, tel./fax: 042 658 27 06, mobile: 601 689 441, z.binczyk_fronton@vp.pl


| opracowanie: | | | nr uprawnień: | data | podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| "FRONTON" | autor: | mgr inż. Grażyna Konstantynowicz | 102 /86 /WŁ | luty 2012 r. | |
| obiekt: MUZEUM TECHNIKI TOM II - ROZDZIELNIA | sprawdzający: | mgr inż. Zbigniew Cichoński | 185/92/WŁ | luty 2012 r. | |
| część 1 : INSTALACJA GAZOWA | projekt : | rysunek: RZUT PARTERU | skala: 1:50 | rysunek nr : 4 | |