06.08.2020

EC1/ 682 /2020

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Przegląd instalacji niskoprądowych w budynkach EC1 Wschód, Dyrekcji, EC1 Zachód kompleksu „EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi

Postępowanie nr 296/DTOK/BSU/2020

W związku z wpłynięciem pytań Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada kody serwisowe/administratora?
Odpowiedź: Zamawiający posiada kody serwisowe.

Pytanie 2: Czy Zamawiający posiada aktualną dokumentację techniczna zainstalowanych systemów?
Odpowiedź: Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja techniczna jest załączona do opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada pliki źródłowe, kopie konfiguracji zainstalowanych systemów?
Odpowiedź: Zamawiający posiada pliki źródłowe zainstalowanych systemów.

Pytanie 4: Czy zainstalowane systemy są sprawne?
Odpowiedź: Zainstalowane systemy są sprawne.

Pytanie 5: Jaki jest sposób rozliczania prac/wezwań serwisowych?
Odpowiedź: Serwis nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 6: Czy jest dostęp do wszystkich urządzeń z drabiny?
Odpowiedź: Do 97% urządzeń jest dostęp z drabiny. Do zadymienia czujek można używać lanc z aerozolem.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zmienił się i upływa w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00.

Błażej Moder
p.o. Dyrektora

„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY" W ŁODZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź
t:42 600 61 00
f:42 600 61 02
REGON:100522238
NIP: 725 197 27 44
www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl